

四、「屏東市立殯儀館」解剖室改善

總務科科長／張洲維

繼「屏東市立殯儀館」解剖室解剖台於 105 年 7 月份汰換更新並完成驗收使用，本署林檢察長錦村 105 年 7 月 18 日到職後，即請林主任檢察官俊傑繼續商請屏東市公所針對解剖室內部設備老舊問題、增設偵查庭與汗水設備系統等項目進行協商與溝通。

屏東市公所於 105 年 9 月 12 日召開「屏東市立殯儀館室周邊及汗水設備系統改善工程」會議，本署由林主任檢察官俊傑率蔡資訊設計師崇哲、張總務科長洲維前往與會，會中針對解剖室內部硬體設備改善、增設偵查庭與汗水設備系統改善進行細部討論。

本次解剖室內部硬體設備除將原有攝影機汰換為 HD SDI 紅外線攝影機，另增設複合式高畫質數位錄放影機、HD SDI 高畫質全功能球型攝影機、高感度收音麥克風等，便於檢察官在偵查庭應訊時即時與位於解剖室法醫溝通，檢察官並可利用三軸控制鍵盤將高畫質攝影機鏡頭拉近到法醫所解剖之部位。

「屏東市立殯儀館室周邊及汗水設備系統改善工程」預算為新臺幣（下同）269 萬 5,338 元（屏東縣政府補助 234 萬 2,207 元，屏東市公所自籌款 35 萬 3,131 元），屏東市公所於 105 年 11 月 9 日第一次上網公開招標因未滿三家廠商投標而流標，後於 105 年 11 月 16 日順利決標，105 年 12 月 21 日開始施工，施工期間歷時近 5 個月，於 106 年 5 月 10 日完工，106 年 7 月 5 日驗收完畢使用。

「屏東市立殯儀館」解剖室除設備老舊須陸續汰換更新外，殯儀館因面臨周圍鄰里不斷關切，致屏東市公所對於老舊建築物遲遲無法進行整修改建，進而無法設置全區域負壓系

統，如此易使現場解剖人員處在高危險病媒菌的環境，故本署林檢察長請林主任檢察官俊傑持續向屏東縣政府溝通取得補助款，並同時邀請法務部法醫研究所潘至信法醫親至屏東市立殯儀館解剖室與屏東市公所民政課討論增設抽風設備之需求，以達能兼顧檢察官偵辦案件保全解剖證據、法醫鑑驗品質及讓屏東縣、市民有感的司法服務品質之三贏局面。



