

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
臺灣屏東 地方檢察 署辦公大 樓	△	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	✓	✓	
臺灣屏東 地方檢察 署恆春檢 察官辦公 室	✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	✓	


備註：已完成✓、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表


項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	臺灣屏東地方檢察署	屏東縣屏東市棒球路 11 號	每 2 年 1 次	梁守誠建築師事務所	屏東縣政府	115 年	112 年 10 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	公安檢查報告目前已報屏東縣政府審核中
2	臺灣屏東地方檢察署恆春檢察官辦公室	屏東縣恆春鎮北門路 80 號	每 4 年 1 次	梁守誠建築師事務所	屏東縣政府	115 年	112 年 10 月 1 日至 116 年 12 月 31 日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

承辦人員核章:



單位主管核章:




消防安全設備檢修申報辦理情形表


項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	臺灣屏東地方檢察署	屏東縣屏東市棒球路11號	(80)屏府城管使(屏)字第A002103號	B1F~4F	1年1次	114	秝家企業有限公司	消師證字第0310號	符合	2025/4/2	115年5月前	
2	臺灣屏東地方檢察署恆春檢察官辦公室	屏東縣恆春鎮北門路80號	(75)屏府城管使(恆)字第A000042(004)號	1F~2F	1年1次	114	秝家企業有限公司	消師證字第0310號	符合	2025/4/2	115年5月前	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

承辦人員核章:



單位主管核章:




高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	臺灣屏東地方檢察署	屏東縣屏東市棒球路11號	12166003883	高屏機電顧問有限公司	166-007674	114.9.15	非停電檢驗	合格	已完成	115年5月	每月1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人員核章:



單位主管核章:

